


1. 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
2. グローランプ交換の際に壁面から10cm 必要です。
3. 取付ツマミネジは+ドライバー等で十分に締めつけてください。



- 防雨・防湿型器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
温泉で 사용되는場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性がありますので使用しないでください。
- 28ミリ管専用です。指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 安定器を内蔵している側のエンドK。Oは使用しないでください。
電線が過熱し感電・火災の原因となります。



※本体などの構造部品はクロムフリー鋼板を採用しています。

10					防雨・防湿型器具 MR-2165-A B					殿					
9															
8															
7															
6															
5															
4	安定器		1		承認	検	図	設計	尺	度	／	発行	・	・	
3	ランプソケット	PP	2		大西			舟木			大西			LF-97199	
2	反射笠	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル塗装											
1	本体	亜鉛鋼板 t0.4	1	ホワイトポリエステル塗装											
番号	名称	材質	数量	備考	FD		NECライティング株式会社								