



ボルト出代
-6~13mm以内

光源色	相関色温度	組合せ品名	ライトユニット品名	商品コード	定格光束 (lm)	消費電力 (lm/W)
昼光色	6500K	MEB4105/52D5-NX8	DLU45205/D-NX8	0643-8243	4950	155.6
昼白色	5000K	MEB4105/52N5-NX8	DLU45205/N-NX8	0643-8244	5040	158.4
白色	4000K	MEB4105/52W5-NX8	DLU45205/W-NX8	0643-8245	4840	152.2
温白色	3500K	MEB4105/52WW5-NX8	DLU45205/WW-NX8	0643-8246	4740	149.0
電球色	3000K	MEB4105/52L5-NX8	DLU45205/L-NX8	0643-8247	4690	147.4

- LED光源には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形式名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 電源スイッチに片切スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源をご使用の場合は両切スイッチを使用してください。消灯時に微発光する原因となります。
- 点灯、消灯時に部品の伸縮により起こる摩擦音でポツポツときしみが発生する場合がありますが、異常ではありません。

●器具本体及びライトユニットを単体で 사용하지 않습니다。
必ず当社専用本体とライトユニットの組合せで使用してください。

●一般室内用器具です。
屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所及び
腐食性ガスが発生する場所では使用しないで下さい。
絶縁不良による感電や火災、落下の原因となります。

●周囲温度は、5~35℃の範囲で使用してください。

●天井埋込専用器具です。他の取付はできません。
落下・火災の原因となります。

●送り負荷は12Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

●電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
器具内送り配線をする場合は、エコケーブル(EM-EE)をご使用ください。
火災・感電の原因となります。

●定格電源電圧以外では、使用しないでください。

●電源線、アース線を確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。

●安全上LED光源を直視することはおやめください。

●断熱材 断熱材を器具にかけず使用しないでください。火災・感電の原因となります。

10					殿						
9											
8											
7	信号線端子台		1	N-4621	LED一体型ベース照明（埋込み形）						
6	取付バネ	SUS t0.4	2		MEB4105/52□5-NX8						
5	取付金具	SUS t0.8	2								
4	本体	銅板 t0.5	1	白色塗装	承認	検 図	設 計	尺 度	1/10・1/5	発行	・ ・
3	端子台		1	N-4408	藤 原	—	森 口	LF-996261F			
2	電源		1	ライトユニットに組込み							
1	ライトユニット	PC	1	乳白色							
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	FD		株式会社ホテルクス				